

В проекте соблюдены требования норм, правил, инструкций и государственных стандартов, в том числе норм по взрыво- и пожаробезопасности, а также требования по безопасной эксплуатации предприятий (здания, сооружения)

Главный инженер проекта  Кузьмина И.В.

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ</u>	
	<u>КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ</u>	
05-17-3П-01-ТХ	Технология производства	
05-17-3П-01-АТХ	Автоматизация технологических процессов	
05-17-3П-01-ОВ	Отопление, вентиляция, кондиционирование	
05-17-3П-01-АОВ	Автоматизация отопления, вентиляции, кондиционирования	

Согласовано		

Взам. инв. №	
--------------	--

Подп. и дата	
--------------	--

Инв. №подл.	
-------------	--

						05-17-3П-01-ТХ				
						АО "Выборгтеплоэнерго"				
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подп.	Дата	Группа резервуаров и сливо-наливных устройств, г.Выборг, ул.Песочная, д.3. Техническое перевооружение.	Стадия	Лист	Листов	
Разработал		Кузьмина			10.17		Р	1.1	3	
Проверил		Смирнова			10.17					
ГИП		Кузьмина			10.17	Общие данные	ООО «ГК ПСК «Нефтехим»			
Н.контр.		Зенюткин			10.17					

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И</u>	
	<u>ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ</u>	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
05-17-ЗП-01-ТХ.ПЗ	Пояснительная записка	Листов: 15
05-17-ЗП-01-ТХ.СО	Спецификация арматуры	Листов: 1

Согласовано		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв.№подл.	

						05-17-ЗП-01-ТХ	Лист
							1.3
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Данный комплект рабочей документации разработан по объекту АО "Выборгтеплоэнерго" группа резервуаров и сливно-наливных устройств г. Выборг, ул. Песочная, д. 3 – для возможности производства дополнительных строительно-монтажных работ на действующем объекте и приведения в соответствие с регламентом эксплуатации опасных производственных объектов средней опасности с проведением экспертизы промышленной безопасности проектной документации в соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 года.
2. Настоящий комплект рабочей документации выполнен в соответствии с действующими государственными нормами, правилами и стандартами проектирования.
3. Прокладка новый трубопроводов настоящей документацией не предусмотрена.
4. Задвижки с электроприводом ЭЗ-1,2 устанавливаются по месту на прямом и обратном трубопроводах на месте существующей ручной арматуры .
5. Основной перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых разработана рабочая документация:
 - Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
 - ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;
 - ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации;
 - Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. N 777;
 - Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27 декабря 2012 г. N 784;
 - ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2013 г. N 96;
 - ФНП в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов", утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.11.2016г. №461.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№подл.

05-17-3П-01-ТХ

Лист

1.4

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------